



CALEFACTOR A GAS DE ALTA EFICIENCIA DE TIRO NATURAL (TIPO Bs)

Instalación por **Técnico SEC - DS 66** y Modificaciones

3 TIPOS DE INSTALACIÓN DE CHIMENEA (Recomendada)

(IMPORTANTE: EN GAS, DUCTO DE CHIMENEA INFERIOR SE INTRODUCE EN EL SUPERIOR)

DUCTOS 5" DE ACERO INOX. AISI 304 0,5 mm O ACERO GALV. 0,8 mm

1

**SALIDA VERTICAL
a Tejado**ALTURA
MÁXIMA 7
METROS
APROX.UTILIZAR SILICONA DE ALTA
TEMPERATURA
ALTURA MÍNIMA SOBRE
TECHUMBRE: 40 CMCASA DE 1 PISO
CON ENTRETECHOCASA
DE 2 PISOSPARA ENTRETECHO
Y SEGUNDO PISO
ENCAMISAR LOS
DUCTOS DE 5" EN LOS DE 7"

2

**SALIDA AL COSTADO
45°**UNIÓN DE DUCTOS
CON TORNILLOS
ROSCALATA
(3 Uds. por unión)

45°

EN CASO DE SER NECESARIO
UTILIZAR ABRAZADERA DE
MURO EXTERIOR A DUCTO
PARA ASEGURAR LA
INSTALACIÓN

1 Metro

CASA 1 PISO



CASA 2 PISOS



3

SUSTITUCIÓN DE LEÑACañones de Rahue 6.0 de 5" se
encamisan a los de 6" de leña ya
existentes, hasta la base del gorro**Importante:**
Antes de encamisar limpiar
muy bien el hollín

A

