



CALEFACTOR A GAS DE ALTA EFICIENCIA DE TIRO NATURAL (TIPO Bs)

Instalación por **Técnico SEC - DS 66** y Modificaciones**EN CASAS (NO DEPTOS)
DE PREFERENCIA**Living - Comedor
y/o Cocina
(NO EN DOMITORIOS
NI BAÑOS)**VENTILACIONES
según DS 66 SEC
para GLP y GN**Enchufe con
conexión a tierra, a
mínimo 60 cm de la
entrada de Gas del
CalefactorEvitar paredes que
obstruyan las salidas de
aire laterales y el acceso
a servicio técnico.
(Mínimo 15 cm
a Muros)

EJEMPLOS DE UBICACIÓN

